

様式第11 (第6条関係)

(表)

完 成 検 査 済 証

単一車又は被けん引車	単一車	積載式又は積載式以外	積載式以外
住 所	高崎市京目町128番地		
設 置 者 氏 名	株式会社 サユウ・カー 代表取締役 飯野 圭一		
常 置 場 所	高崎市京目町128番地		
設置又は変更の許可年月日及び許可番号	令和5年12月28日 高安消予危指令設置 第 5-31 号		
タンク検査年月日及び検査番号	川口市 令和5年12月8日 第 54 号		
備 考			
設置又は変更の完成検査番号 第 5-167 号 令和6年1月12日			
高崎市・安中市消防組合 管理者 富岡 賢治			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 この完成検査済証は、移動タンク貯蔵所に用いるものであること。
- 3 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
- 4 変更の完成検査にあつては、設置の許可に係る行政庁名、許可年月日及び許可番号を備考欄に記載すること。

危険物製造所等設置許可証

高安消予危指令 設置 第 5-31 号

申請者 住 所 高崎市京目町128番地
氏 名 株式会社 サンユウ・カー
代表取締役 飯野 圭一

令和5年12月22日 付で申請のあった危険物 移動タンク貯蔵所 の設置については、消防法第11条の規定により下記のとおり許可します。

令和5年12月28日



高崎市・安中市消防組合
管理者 富岡 賢治

記

- 製造所等の区分 移動タンク貯蔵所
- 設置場所又は常置場所 高崎市京目町128番地
- 危険物の類、品名及び最大数量
第4類 第1石油類 (ガソリン)
第2石油類 (灯油)
第2石油類 (軽油) 混載 16,000 L
- 位置、構造及び設備 申請書のとおり

(裏)

車名及び型式	日野	QKG-GN1APBA
種類	別	第4類
品名	名	第1石油類・第2石油類・第3石油類
化学名	名	ガソリン・灯油・軽油・A重油
比重	重	0.75・0.80・0.85・0.8503
最大容量	量	16,000 L
タンク	容量	第1室、第6室 4,000 L
	タンク室の容量	第2～第5室 2,000 L
タンクの最大常用圧力	力	20.0 kPa 以下
安全装置の作動圧	圧	20.0 < P ≦ 24.0 kPa
可燃性蒸気回収設備	備	有
閉鎖装置	自動閉鎖装置	有
	手動閉鎖装置	有
接地導線	線	有
消火器	薬剤の種類	消火粉末
	薬剤量	3.5 kg
	個数	2 個
車台番号	GN1APB-10515	
備考		